

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №36 «КОЛОКОЛЬЧИК»
города Рубцовска Алтайского края

658213, г.Рубцовск, пр.Ленина, 37
тел. 9-90-70, e-mail: ds.kolokol4ik@yandex.ru

от 28.07.2021г.

№ 242

**Информация по МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик»
об исполнении предписания ОНД и ПР ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю №100/1/51 от 26.05.2020г.**

Выявленные нарушения	Отметка об исполнении
1. Во всем здании на путях эвакуации не обеспечено наличие эвакуационного освещения с круглосуточным режимом работы либо с его автоматическим включением при отключении рабочего освещения	выполнено
2. На путях эвакуации из группы №3, дверь, ведущая к эвакуационному выходу через безопасную зону (группу №4) открывается не по направлению к выходу из здания.	выполнено
3. На путях эвакуации из группы №2, дверь, ведущая к эвакуационному выходу через безопасную зону (группу №4) открывается не по направлению к выходу из здания.	выполнено
4. На двух лестничных клетках 1-ом и 2-ом этажах отсутствуют двери с приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах.	выполнено
5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику.	выполнено

Заведующий МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик»


(подпись)

С.Н. Криворученко
(Ф.И.О.)